

令和 5 年 9 月 7 日

令和 5 年度共同利用研究採択者 各位

京都大学複合原子力科学研究所長
黒 崎 健

KUR 利用運転の再開時期等について

8 月 25 日にお知らせしました熱交換器からの冷却水の漏えいにより利用運転が中止となったことにつきまして、本日、原因究明、復旧作業等が完了いたしました。

今回の漏水の原因は、定期事業者検査期間中に行った熱交換器の点検の際に実施したボルトの増し締めにより、ガスケット（パッキン）面圧に偏りが生じ、漏水に至ったものと推察されます。

今後は、再発防止に努めることとして、来週 9 月 12 日からの利用運転に向けた準備を進めることとなりましたのでお知らせいたします。

運転中止により、利用者の皆様にはご迷惑をおかけしましたことお詫び申し上げます。