

令和2年9月15日

令和2年度共同利用研究採択者 各位

京都大学複合原子力科学研究所
所長 川端 祐司

10月5日の週のKUR利用運転の中止について

10月5日からのKUR利用運転開始に向けて定期事業者検査及び使用前検査を進めていましたところ、9月10日の起動前点検中に、熱交換器からの2次冷却水（非放射性）の漏えいを発見しましたので、各種検査を中断しております。熱交換器内の2次冷却水を全て抜き、漏えい箇所を目視で確認したところ、フランジ部に取り付けられたパッキンが一部変形していたことから、原因はパッキンの不具合によるものと考えられます。

今後、開放点検等の復旧作業に取り組んでいくため、運転開始時期が当初予定より遅れる見込みです。つきましては、10月5日の週の利用運転は中止とさせていただきます。

10月19日以降の利用運転については計画通り実施する予定ですが、復旧作業及び検査の実施において不具合が生じた場合には、運転再開を延期する可能性もありますことを、あらかじめご理解下さいますようお願い致します。運転計画が確定しましたら改めてご連絡申し上げます。

利用者の皆様には、ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。