

令和 6 年 7 月 26 日

令和 6 年度共同利用研究採択者 各位

京都大学複合原子力科学研究所長
黒 崎 健

7 月 30 日～8 月 1 日の KUR 利用運転の中止について

昨日（7 月 25 日）、KUR 停止後に行った巡視点検中に、熱交換器からの冷却水の漏えいが発見されました。調査の結果、漏えいしたのは、2 次冷却水であり放射性物質の漏えいはなかったことを確認しておりますが、詳細な原因調査および復旧のための対策を講じる必要があるため、来週（7 月 30 日～8 月 1 日）の利用運転は中止とさせていただきます。

8 月 6 日以降の運転再開時期については、原因調査の結果と講じる対策によるため、現時点では未定です。運転再開時期等が明確になりましたらあらためてお知らせいたします。

利用者の皆様には、大変ご迷惑をおかけすることになり、誠に申し訳ございませんが、何卒、ご理解のほどよろしくお願いいたします。