

令和 5 年 8 月 25 日

令和 5 年度共同利用研究採択者 各位

京都大学複合原子力科学研究所長
黒崎 健

8 月 28 日の週の KUR 利用運転の中止について

8 月 24 日 KUR 停止後に行った巡視点検中に、熱交換器からの冷却水の漏えいを発見しましたので、原因調査を行っております。

今後、詳細な原因調査を行うとともに、復旧作業と再発防止に取り組んでいくため一定期間の作業が必要になるため、8 月 28 日の週（8 月 29 日、30 日、31 日）の利用運転は中止とさせていただきます。

運転の再開時期については、補修・復旧作業の目途が立った段階でご報告させていただきます。利用者の皆様には、ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。宜しくお願い致します。